



**объединенные  
ресурсы**

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»  
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 4, БЦ «Пропаганда»  
тел.: +7 (812) 676-36-59  
e-mail: [info@ptkor.ru](mailto:info@ptkor.ru)  
<http://ptkor.ru>

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на изделия строительно-дорожные из природного камня

Наименование и адрес предприятия-изготовителя:	ООО "ПТК Объединенные Ресурсы", 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, литер. И, пом. 16-Н
Наименование и адрес потребителя:	Наименование и адрес потребителя
Номер и дата выдачи паспорта:	№0000 от 00.00.0000 г.
Вид изделия:	Гранитная брусчатка пиленая бучард. 60x140x200 мм
Наименование горной породы из которой изготовлены изделия:	Месторождение Ала-Носкуа
Число изделий в партии:	0,00 м <sup>2</sup>
Дата отгрузки:	00.00.0000 г.
Нормативный документ, в соответствии с которым выпускается продукция:	ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия» (выпущен взамен ГОСТ 6666-81, ГОСТ 23668-79).

### Физико-механические свойства горной породы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Требуемое значение показателя по ГОСТ 32018-2012	Фактическое значение показателя
1	2	3	4	5
1	Водопоглощение	%	не более 0,5	0,31
2	Предел прочности при сжатии в сухом состоянии	МПа	80	176
3	Снижение прочности при водонасыщении	%	не более 30	22
4	Морозостойкость	циклы	не менее 100	300
5	Солестойкость	%	не более 5	0,02
6	Истираемость	г/см <sup>2</sup>	не более 1,0	0,3
7	Сопротивление удару	см	не менее 30	50
8	Удельная суммарная эффективность естественных радионуклидов	Бк/кг	не более 740	136

Контроллер ОТК \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /